

厚涂料分项工程质量检验评定表

工程名称 部位 总表 1-37

		项 目											
保 证 项 目	1	材料成品、半成品的品名、等级、颜色、性能等必须符合设计及有标准规定。											
	2	基底必须符合设计及相应标准规定											
	3	图案、颜色和材料的品种、等级必须符合设计要求，底层涂饰质量，应符合有关标准规											
	4	涂膜厚度应均匀，颜色一致，手感适宜，不掉粒、无接茬、无明显色差，表面无污染											
			质 量 情 况										
	1												
	2												
	3												
4													
		质量情况										等级	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
基 本 项 目	1	返 咸、 咬 色、 起皮											
	2	漏 涂、 透底											
	3	颜色 点状 分布											
	4	门 窗、 玻 璃、 灯具											
检 验 结 果	保证项 目												
	基本项 目	检查 项，其中优良 项，优良率 %											
	允许偏 差项目	实测 点，其中合格 点，合格率 %											

评 定 定 级	工程负责人 工长 班组人	核定 等级	质量检查员
------------------	--------------------	----------	-------

说明

本表适用于室风外各种厚涂料工程。

检查数量：按有代表性的自然间抽查 10%，过道按 10m，礼堂、大厅等大间按轴线分为 1 间，但不少于 3 间。

保证项目

检验方法：1 检查产品合格证

2. 观察检查

基本项目

评定代号：优良√，合格○，不合格×。

检验方法：观察检查。

1. 反碱、咬色、起皮

合格：无明显处。

2. 漏涂透底

合格：无明显处。

优良：无

3. 颜色、点状、分布

合格：颜色一致，1.5m 处，正视喷点均匀、刷纹、通顺。

优良：颜色一致，1.5m 处正斜视，喷点均匀、刷纹通顺。

4. 门窗、玻璃、灯具等

合格：门窗洁净、玻璃、灯具等基本洁净。

优良：全洁净。

筑神-建筑下载: <http://www.zhushen.com.cn>
