

彩色喷漆分项工程质量检验评定表

工程名称 部位 总表 1-41

保 证 项 目	项 目													
	1	材料成品、质量、色彩均符合设计要求，必须按产品组合配套使用												
	2	喷涂的基底必须符合有关标准												
	质量情况													
	1													
	2													
3														
4														
基 本 项 目	项 目	质量情况										等 级		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	漏刷、脱皮、污斑												
	2	流坠、皱纹												
	3	颜色、花纹												
	4	装饰线、分格线												
5	五金、门窗、玻璃													
允 许 偏 差 项 目	项 目	允许偏差限值 (mm)			实测值 (mm)									
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1													
	2													
	3													
4														
检 查 结 果	保证项目													
	基本项目	检查 项，其中优良 项，优良率 %												
	允许偏差项目	实测 点，其中合格 点，合格率 %												
评 等 定	工程负责人 工长 班组长			核定等级			质量检查员							

级			
---	--	--	--

说明

本表适用于室内各种彩色喷涂和滚涂装饰工程。

检查数量：按有代表性的自然间抽查 10%，过道按 10m，礼堂、大厅等大间按轴线分为 1 间，但不少于 3 间。

(1) 保证项目

检验方法：1、检查产品合格证

2、观察检查

(1) 基本项目

评定代号：优良√，合格○，不合格×。

检验方法：观察检查（其中第四项拉 5M 线，不足 5M 线拉通线用尺量检查）。

1、漏刷、脱皮、污斑不允许。

2、流坠、皱纹

合格：大面光、小面不明显。

优良：不允许。

3、颜色、花纹

合格：颜色均匀、花纹基本均匀。

优良：颜色一致，花纹均匀。

4、装饰线、分格线

合格：偏差不大于 3mm。

优良：偏差不大于 2mm。

5、五金、门窗、玻璃等。

合格：门窗洁净、五金无污染，玻璃等基本无污染。

优良：洁净，无污染

筑神-建筑下载: <http://www.zhushen.com.cn>
