

	色、 木纹												
7	门 窗、 五金、 玻璃												
允 许 偏 差 项 目	项 目	允许偏差限值 (mm)	实 测 值 (mm)										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1												
	2												
	3												
4													
检 查 结 果	保证 项目												
	基本 项目	检查 项, 其中优良 项, 优良率 %											
	允许 偏差 项目	实测 点, 其中合格 点, 合格率 %											
评 等 定 级	工程负责人 工长 班组长				核定等级				质量检查员				

说明

本表适用于室内外各种清漆工程。

检查数量: 按有代表性的自然间抽查 10%, 过道按 10m, 礼堂、大厅等大间按轴线分为 1 间, 但不少于 3 间。

(1) 保证项目

检验方法: 1、检查产品合格证。

2、观察检查。

(2) 基本项目

评定代号: 优良√, 合格○, 不合格×。

检验方法: 观察检查。

1、漏刷、脱皮、斑迹不允许。

2、裹棱、流坠、皱皮

合格：大面无，小面明显处无

优良：无

3、颜色刷纹

合格：颜色一致，刷纹大面无，小面明显处无。

优良：颜色一致，无刷纹。

4、木纹

合格：棕眼刮平，木纹清楚。

优良：棕眼刮平，木纹清晰。

5、光亮、光滑。

合格：光亮均匀、光滑无挡手感。

优良：光亮柔和，光滑无挡手感。

6、装饰线颜色、木纹

合格：装饰线颜色均匀，木纹清楚。

优良：颜色均匀一致，木纹清晰，洁净无积油。

7、门窗、五金、玻璃等

合格：门窗洁净、五金无污染，其余基本洁净

优良：全部洁净。