



	直													
	7	门窗、玻璃、五金												
允许偏差项目	项目	允许偏差限值(mm)	实测值 (mm)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1													
	2													
	3													
4														
检查结果	保证项目													
	基本项目	检查 项, 其中优良 项, 优良率 %												
	允许偏差项目	实测 点, 其中合格 点, 合格率 %												
评定等级	工程负责人 工长 班组长				核定等级				质量检查员					

## 说明

本表适用于室内外各种溶剂型混色涂料工程。

检查数量：按有代表性的自然间抽查 10%，过道按 10m，礼堂、大厅等大间接轴线分为 1 间，但不少于 3 间。

### (1) 保证项目

检验方法：1、检查产品合格证。

### 2、观察检查。

### (2) 基本项目

评定代号：优良√、合格○、不合格×。

检验方法：观察检查。

### 1、脱皮漏刷、反锈不允许。

2、分色、裹棱。

合格：大面无，小面允许 1mm 偏差。

优良：大小面均无。

3、透底、流坠、皱皮

合格：大面无、小面明显处无。

优良：无。

4、颜色、刷纹

合格：颜色一致，刷纹不明显。

优良：颜色一致，无刷纹。

5、光亮光滑

合格：光亮均匀、光滑无档手感。

优良：光亮足、光滑无档手感。

6、装饰线分色线平直

合格：偏差不大于 1mm。

优良：平直。

7、门窗、五金、玻璃等。

合格：门窗洁净、五金无污染，其他基本洁净。

优良：洁净。

优良：颜色一致。

6、门窗、玻璃、灯具等

合格：门窗洁净、玻璃、灯具等基本洁净。

优良：洁净。