



		层											
检查项目	保证项目												
	基本项目	检查项, 其中优良项, 优良率 %											
评等定级	工程负责人 工长 班组长				核定等级		质量检查员						

## 说明

本表适用于高级装饰细木制品涂饰各种漆形和做法, 使用涂料范围是: 聚酯聚氨酯、丙烯酸、硝基、天然树脂漆类。

检查数量: 按有代表性的自然间抽查 10%, 过道按 5m, 礼堂、大厅等大间按轴线分为 1 间, 但不少于 3 间。

### (1) 保证项目

检验方法: 1、检查产品合格证。

### 2、观察检查。

### (2) 基本项目

评定代号: 优良√, 合格○, 不合格×。

检验方法: 观察、手摸检查。

### 1、抛光面层

合格: 表面涂层光亮、平整, 大面无涂饰缺陷, 小面无明显涂饰缺陷。

优良: 表面涂层具有镜面般的平整和光泽, 大小面无涂饰缺陷。

### 2、色棕眼清漆面层

合格: 棕眼色点分布均匀、木纹清楚, 手感光滑, 颜色一致, 不漏涂。

优良: 棕眼色点分布均匀, 木纹清晰, 手感细腻, 颜色一致, 漏涂。

### 3、亚光滑漆面层

合格: 棕眼不得沉陷, 木纹清楚, 表面有微光, 手感光滑, 大面无亮斑, 小面基本无亮斑。

筑神-建筑下载: <http://www.zhushen.com.cn>

---

优良：棕眼无沉陷，木纹清晰，表面有微光，手感细腻，柔和，无亮斑。

#### 4、明棕眼、亚光面

合格：棕眼明显，木纹清楚，表面有微光，手感光滑，无亮斑。

优良：棕眼明显，洁净，木纹清晰，表面有微光，手感细腻，无亮斑。